



ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SPÓŁKA Z O.O.

ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 35 167 65 e-mail: zpmkolobrzeg@post.pl; NIP: 671-16-02-794;
KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 27 079 000.00 PLN,
Numery kont bankowych: 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 23 lutego 2012 roku

ZPM/DN/ /2012

Do wszystkich wykonawców

W odpowiedzi na pytania dot. przetargu „**Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg**”, „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. przesyła poniżej zestawienie pytań wraz z odpowiedziami.

1. Pozycja nr 19 przedmiaru robót hydrotechnicznych zakłada zamontowanie 24 sztuk odbojnic natomiast na rysunku nr 3 oraz 8 zakłada się wykonanie 44 sztuk odbojnic. Rozumiem, że zamawiający założył iż część elementów pochodzić będzie z odzysku (z istniejącej konstrukcji) należy jednak zauważyć, że elementy montażowe do zamocowania odbojnic należy wykonać w pełnym zakresie. Proszę o jednoznaczne określenie ilości zawiesi do odbojnic oraz uwzględnienie tego w przedmiarze robót.

Należy przyjąć wykonanie 44 szt. odbojnic.

2. Proszę o podanie gatunku drzew przeznaczonych do wycięcia. Pragnę zauważyć, iż zgodnie z przepisami (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 roku) rekompensata za wycinkę drzew (a właściwie umorzenie te opłaty) następuje tylko wówczas, gdy po okresie 3 lat od momentu nowych nasadzeń sadzonki drzew przyjmą się. W przypadku, gdy któreś nasadzenia obumrą zostanie naliczony koszt za wycinkę za każde nieprzyjęte nasadzenie. Należy zauważyć, że koszty te mogą sięgać od ok. 300 tys. zł do ok. 900 zł w zależności od rodzaju wycinanych drzew. Proszę również o jednoznaczne określenie w jakim przypadku wykonawca będzie obciążony kosztami za nieprzyjęte nasadzenia. Czy wykonawca jako podmiot wnioskujący o wycinkę drzew będzie zobowiązany w okresie trzech lat dbać o nasadzenia i uzupełniać je za każdym razem, gdy ulegną zniszczeniu również w wyniku działalności osób trzecich? Czy koszty poniesie inwestor?

Wykreślono z SIWZ. Zgodnie z zapisem 10.5 SIWZ Zamawiający zmniejsza zakres przedmiotu zamówienia – wyłączono wycinkę drzew.

3. Proszę o podanie jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie na ulicy Warzelniczej, która jest jedyną drogą dojazdu do placu budowy.

Parametry dla ul. Warzelniczej:

- klasa drogi L 5

- obciążenie ruchem drogowym KR 3.

4. W miejscu planowanej inwestycji zamieszczona jest tablica z informacją o dopuszczalnym obciążeniu 0,5 t/m², proszę o jasne określenie obszaru objętego takim obostrzeniem oraz wskazanie miejsca, w którym można składować materiały oraz sprzęt przekraczający założone obciążenie.